

РАЗРАБОТАНО ИП БОГДАНОВ А.А.

**УТВЕРЖДАЮ: Глава  
администрации  
МО «Николочеремшанское  
сельское поселение»**

Бартнов Е. Ю.

М.П.



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
МО «НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  
МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

2014 г.

## Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения МО «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Николочеремшанское сельское поселение»;
- Генеральный план МО «Николочеремшанское сельское поселение».

**Схема теплоснабжения поселения** — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную

программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

#### **Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:**

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
- обеспечение жителей МО «Николочеремшанское сельское поселение» тепловой энергией;
- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов;
- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;
- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

#### **Сроки и этапы реализации программы**

Программа будет реализована в период с 2014 по 2029 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется

реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры.

Первый этап: 2014-2019 годы (ежегодное планирование).

Второй этап: 2020-2029 годы (пятилетнее планирование).

### **Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы.**

Общий объем финансирования программы составляет 3 130 тыс. руб.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам теплоснабжения, за счет средств населения при внедрении поквартирного отопления и за счет внебюджетных средств.

### **Контроль исполнения инвестиционной программы**

Оперативный контроль осуществляет глава администрации МО «Николочеремшанское сельское поселение».

## Основные термины и понятия

**Зона действия системы теплоснабжения** – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

**Зона действия источника тепловой энергии** - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

**Установленная мощность источника тепловой энергии** – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, на собственные и хозяйственные нужды.

**Располагаемая мощность источника тепловой энергии** - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др.).

**Мощность источника тепловой энергии нетто** – величина равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

**Теплосетевые объекты** - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

**Элемент территориального деления** – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

**Расчетный элемент территориального деления** - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменных границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Учитывая высокую плотность населения в отдельных населенных пунктах, оптимально централизованного теплоснабжения в них не представляется возможным. В данных населенных пунктах теплоснабжение осуществляется в индивидуальном порядке.

№ п. Брайловск улица 2 котельная по адресу: Газ котельная на ул. Мухоморова, 4. 24 котельная на ул. Мухоморова, 2.

№ п. Пашковское-из-Черемухино улица 4 котельная, расположенные по адресам: Газ котельная на ул. Мира, 10А; Газ котельная на ул. Мира, 9А; Газ котельная на ул. Косыгина, 16А.

Источники теплоты котельных – ДТЗ.

Теплоноситель от котельных производится в двухтрубном режиме с разницей температур на входе. На котельных в качестве теплоносителя используется газ. В качестве теплоносителя при этом используется вода с рабочей температурой 95-70 °С и температурой обратного теплоносителя 70-50 °С.

Котельная № 2, Брайловск, ул. Мухоморова, 4 обслуживает 400 квартир. В качестве топлива в котельной используется природный газ. Система распределения тепла – открытая, вода, вода.

№ п. Брайловск улица 2 котельная по адресу:

## Общая часть.

МО «Николочеремшанское сельское поселение» находится в Мелекесском районе Ульяновской области. В состав сельского поселения входят четыре населенных пункта: с. Никольское-на-Черемшане, с. Ерыклинск, п. Кипрей, д. Лопата. Из них только в двух населенных пунктах имеются системы централизованного теплоснабжения – в с. Никольское-на-Черемшане и в с. Ерыклинск.

Учитывая низкую численность населения в остальных населенных пунктах строительство централизованного теплоснабжения в них не рационально. В данных населенных пунктах теплоснабжение осуществляется с применением индивидуальных теплоагрегатов.

В с. Ерыклинск имеется 2 котельные по адресу: 1ая котельная на ул. Молодежная, 4; 2я котельная на ул. Молодежная, 2.

В с. Никольское-на-Черемшане имеются 4 котельные, расположенные по адресам: 1ая – на ул. Мира, 101; 2ая – на ул. Мира, 90; 3я – на ул. Ленина, 59; 4ая – на ул. Куйбышева, 16А.

Износ оборудования котельных – 80-83%.

Тепловые сети от котельных предусмотрены в двухтрубном исполнении с подачей теплоносителя на отопление. На котельных в качестве основного топлива используется газ. В качестве теплоносителя принята сетевая вода с расчетной температурой 95-70 °С с погодозависимым регулированием температуры воды.

Котельная в с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 4 обслуживается МП «Старт». В качестве топлива в котельных повсеместно используется природный газ, в индивидуальной застройке – мазут, уголь, дрова, кизяк.

По данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»:

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки составляет  $-13^{\circ}\text{C}$ ;
- средняя температура наружного воздуха за отопительный период  $-5^{\circ}\text{C}$ ;
- продолжительность отопительного периода – 180 дней.

## Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО

### 1.1 Площадь строительных фондов (согласно предоставленным данным).

В нижеприведенной таблице 1, приведены данные строительных фондов, по жилым домам, подключенные к централизованному теплоснабжению.

Согласно информации, представленной МП «Старт», строительство жилых домов, с централизованной системой теплоснабжения, на период до 2029 г. не планируется. Более того, на расчетный срок планируется подключение всех существующих абонентов к индивидуальному отоплению.

Таблица 1.

№п/п	Наименование	Тепловая нагрузка Гкал/час	Площадь $\text{м}^2$	Объем, $\text{м}^3$
<b>Котельные</b>				
	<b>Многоквартирные жилые дома</b>			
1	с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 4	0,164	1682	7012
	<b>Бюджетные организации</b>			
2	ГУЗ Никольская участковая больница, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 101	0,341	3500	10500
3	ОП специальный дом для одиноких граждан, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 90	0,164	1017	4079
4	МКОУ СОШ с. Никольское-на-Черемшане, ул. Ленина, 59	0,146	1500	4500
5	МКОУ ООШ, с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 2	0,186	2100	4200



6	Детский сад «Золотая рыбка», с. Никольское-на-Черемшане, ул. Куйбышева, 16А	0,024	245,4	736
---	---	-------	-------	-----

**1.2. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенные в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и прироста потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.**

В настоящее время в производственных зонах отсутствуют потребители тепловой энергии. До конца расчетного срока их не планируется подключать к сетям централизованного теплоснабжения. Присоединенные нагрузки по существующим котельным МО «Николочеремшанское сельское поселение» показаны в таблице 2.

Таблица 2.

Отопление	ГВС	Вентиляция	Потери	Собственные нужды	Итого
<b>Котельная «Школьная»</b>					
1,26	-	-	0,62	0,15	2,03

**РАЗДЕЛ 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.**

**2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.**

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

$$S=A+Z \rightarrow \min (\text{руб./Гкал/ч}),$$

где  $A$  – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;  $Z$  – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км:

$$R_{opt} = (140/s^{0,4}) \cdot \phi^{0,4} \cdot (1/B^{0,1}) (\Delta\tau/\Pi)^{0,15}$$

где  $B$  – среднее число абонентов на 1 км<sup>2</sup>;

$s$  – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м<sup>2</sup>;

$\Pi$  – теплоплотность района, Гкал/ч·км<sup>2</sup>;

$\Delta\tau$  – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети,

оС;  $\phi$  – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение ТЭЦ.

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

$$R_{пред} = [(p-C)/1,2K]^{2,5}$$

где  $R_{пред}$  – предельный радиус действия тепловой сети, км;

$p$  – разница себестоимости тепла, выработанного на ТЭЦ и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

$C$  – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

$K$  – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения системы теплоснабжения МО «Николочеремшанское сельское поселение» приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Название элемента территориального деления, адрес планируемой новой застройки	код котельной	Установленная мощность Гкал	Расчётная нагрузка Гкал/ч	Средний диаметр трубопровода мм	Протяжённость тепловых сетей м	Количество абонентов	Тепловая плотность района Гкал/ч/км <sup>2</sup>	Удельная материальная хар-ка	Стоимость тепловых сетей тыс.руб.	Радиус эффективного теплоснабжения, км
с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 4	-	0,221	0,164	57	6,5	31	-	-	-	0,15
ГУЗ Никольская участковая больница, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 101	-	1,98	0,341	57	6,5	1	-	-	-	0,458
ОП специальный дом для одиноких граждан, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 90	-	0,186	0,164	57	6,5	1	-	-	-	0,08
МКОУ СОШ с. Никольское-на-Черемшане, ул. Ленина, 59	-	0,221	0,146	57	6,5	1	-	-	-	0,15
МКОУ ООШ, с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 2	-	0,221	0,186	57	6,5	1	-	-	-	0,15
Детский сад «Золотая рыбка», с. Никольское-на-Черемшане, ул. Куйбышева, 16А	-	0,093	0,024	57	6,5	1	-	-	-	0,05

## **2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии**

Централизованное теплоснабжение охватывает следующие зоны с. Никольское-на-Черемшане:

жилые;

общественно-деловые.

В состав жилых зон входят территории, функционально используемые для постоянного и временного проживания населения, включающие жилую и общественную застройку.

В состав общественно-деловых зон входят территории учреждения здравоохранения, образовательных учреждений и учреждений культуры.

В перспективе до 2029 года не планируется увеличение зоны действия котельных.

## **2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.**

Индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные теплогенераторы) служат для теплоснабжения индивидуального жилищного фонда. С. Никольское-на-Черемшане и с. Ерыклинск газифицированы на 95 %, поэтому все индивидуальные жилые дома имеют газовое отопление.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, т.к. нет внешних потерь при транспортировке тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Информация о среднегодовой выработке тепла индивидуальными источниками теплоснабжения отсутствуют.

## **2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.**

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии останутся неизменными, в связи с тем, что не планируется строительство новых котельных и изменение существующей схемы теплоснабжения.

Таблица 4.

Адрес источника тепловой энергии	Код котельной	Тепловая мощность котельной, Гкал/ч			Фактическая максимальная часовая тепловая нагрузка, приведённая к расчётным условиям, Гкал/ч			Резерв тепловой мощности Гкал/ч
		установленная	располагаемая	нетто	всего	в том числе		
						без учёта потерь	потери тепла при передаче	
Ерьклинск, ул. Молодежная, 4	-	0,221	0,221	0,206	0,194	0,164	0,03	+0,027
УЗ Никольская частковая ольница, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 101	-	1,98	1,98	1,902	0,841	0,341	0,5	+1,139
ОП специальный дом для одиноких граждан, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 90		0,186	0,186	0,168	0,184	0,164	0,02	+0,002
МКОУ СОШ с. Никольское-на-Черемшане, ул. Ленина, 59		0,221	0,221	0,206	0,176	0,146	0,03	+0,045
МКОУ ООШ, с. Ерьклинск, ул. Молодежная, 2		0,221	0,221	0,206	0,216	0,186	0,03	+0,005
Детский сад «Золотая рыбка», с. Никольское-на-Черемшане, ул. Куйбышева, 16А		0,093	0,093	0,084	0,034	0,024	0,01	+0,059

**2.5. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.**

Таблица 5.

Наименование источника теплоснабжения	Существующее			Перспективное		
	Наименование основного оборудования	Кол-во	Установленная мощность	Наименование основного оборудования перспективного	Кол-во	Установленная мощность
1	2	3	4	5	6	7
с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 4	ИШМА 100	2	0,221	ИШМА 100	2	0,221
ГУЗ Никольская участковая больница, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 101	ИШМА Е1/9	3	1,98	ИШМА Е1/9	3	1,98
ОП специальный дом для одиноких граждан, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 90	ИШМА 80	3	0,186	ИШМА 80	3	0,186
МКОУ СОШ с. Никольское-на-Черемшане, ул. Ленина, 59	ИШМА 100	2	0,221	ИШМА 100	2	0,221
МКОУ ООШ, с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 2	ИШМА 100	2	0,221	ИШМА 100	2	0,221
Детский сад «Золотая рыбка», с. Никольское-на-Черемшане, ул. Куйбышева, 16А	ИШМА 40	2	0,093	ИШМА 40	2	0,093

**2.6. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.**

Таблица 6.

Наименование	Существующее	Перспективное
--------------	--------------	---------------

источника теплоснабжения	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
1	2	3	4	5
с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 4	0,221	0,221	0,221	0,221
ГУЗ Никольская участковая больница, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 101	1,98	1,98	1,98	1,98
ОП специальный дом для одиноких граждан, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 90	0,186	0,186	0,186	0,186
МКОУ СОШ с. Никольское-на-Черемшане, ул. Ленина, 59	0,221	0,221	0,221	0,221
МКОУ ООШ, с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 2	0,221	0,221	0,221	0,221
Детский сад «Золотая рыбка», с. Никольское-на-Черемшане, ул. Куйбышева, 16А	0,093	0,093	0,093	0,093

**2.7. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии и располагаемая тепловая мощность «нетто».**

Таблица 7.

Наименование источника теплоснабжения	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час	Располагаемая тепловая мощность «нетто»
1	2	3	4	5
<b>2014 год</b>				

с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 4	0,221	0,221	0,015	0,206
ГУЗ Никольская участковая больница, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 101	1,98	1,98	0,078	1,902
ОП специальный дом для одиноких граждан, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 90	0,186	0,186	0,018	0,168
МКОУ СОШ с. Никольское-на-Черемшане, ул. Ленина, 59	0,221	0,221	0,015	0,206
МКОУ ООШ, с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 2	0,221	0,221	0,015	0,206
Детский сад «Золотая рыбка», с. Никольское-на-Черемшане, ул. Куйбышева, 16А	0,093	0,093	0,009	0,084
<b>2015-2029 гг.</b>				
с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 4	0,221	0,221	0,015	0,206
ГУЗ Никольская участковая больница, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 101	1,98	1,98	0,078	1,902
ОП специальный дом для одиноких граждан, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 90	0,186	0,186	0,018	0,168
МКОУ СОШ с. Никольское-на-Черемшане, ул. Ленина, 59	0,221	0,221	0,015	0,206
МКОУ ООШ, с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 2	0,221	0,221	0,015	0,206
Детский сад «Золотая рыбка», с. Никольское-на-Черемшане, ул. Куйбышева, 16А	0,093	0,093	0,009	0,084



Расход тепла на собственные нужды равен 9-9,5 % от общего отпущенного тепла. В связи с тем, что на расчетный срок не планируется подключения новых абонентов к централизованному теплоснабжению, то расход тепла останется неизменным, и следовательно затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды останутся такими же.

## 2.8. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя.

Таблица 8.

Наименование источника теплоснабжения	Потери тепла, Гкал/час	
	Существующие	Перспективные
с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 4	0,03	0,03
ГУЗ Никольская участковая больница, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира,	0,5	0,5
ОП специальный дом для одиноких граждан, с. Никольское-на-Черемшане,	0,02	0,02
МКОУ СОШ с. Никольское-на-Черемшане, ул. Ленина, 59	0,03	0,03
МКОУ ООШ, с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 2	0,03	0,03
Детский сад «Золотая рыбка», с. Никольское-на-Черемшане, ул.	0,01	0,01

## 2.9. Значение существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Анализ баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в пределах зоны действия источников теплоснабжения с. Никольское-на-Черемшане и с. Ерыклинск за 2013 г. выявил резерв мощности источников теплоснабжения (см. таблицу 4). Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности отсутствует.

Таблица 9.

Наименование источника	Фактическая установленная	Резерв мощности, Гкал/час
------------------------	---------------------------	---------------------------

теплоснабжения	мощность источника, Гкал/час	аварийный	резерв по договорам
1	2	3	4
с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 4	0,221	+0,027	0
ГУЗ Никольская участковая больница, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 101	1,98	+1,139	0
ОП специальный дом для одиноких граждан, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 90	0,186	+0,002	0
МКОУ СОШ с. Никольское-на-Черемшане, ул. Ленина, 59	0,221	+0,045	0
МКОУ ООШ, с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 2	0,221	+0,005	0
Детский сад «Золотая рыбка», с. Никольское-на-Черемшане, ул. Куйбышева, 16А	0,93	+0,059	0

**2.10. Значение существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.**

Таблица 10.

Объект		Ед. изм.	Существующее	Перспективное
с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 4	Установленная мощность	Гкал/час	0,221	0,221
	Присоединенная нагрузка	Гкал/час	0,164	0,164
ГУЗ Никольская участковая больница, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 101	Установленная мощность	Гкал/час	1,98	1,98
	Присоединенная нагрузка	Гкал/час	0,341	0,341
ОП специальный дом для одиноких граждан, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 90	Установленная мощность	Гкал/час	0,186	0,186
	Присоединенная нагрузка	Гкал/час	0,164	0,164
МКОУ СОШ с. Никольское-на-	Установленная мощность	Гкал/час	0,221	0,221

Черемшане, ул. Ленина, 59	Присоединенная нагрузка	Гкал/час	0,146	0,146
МКОУ ООШ, с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 2	Установленная мощность	Гкал/час	0,221	0,221
	Присоединенная нагрузка	Гкал/час	0,186	0,186
Детский сад «Золотая рыбка», с. Никольское-на-Черемшане, ул. Куйбышева, 16А	Установленная мощность	Гкал/час	0,093	0,093
	Присоединенная нагрузка	Гкал/час	0,024	0,024

Договора теплоснабжения на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договора теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договора, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключались.

### РАЗДЕЛ 3. Перспективные балансы теплоносителя.

#### 3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей:

- объем воды на заполнение наружной тепловой сети, м<sup>3</sup>;
- объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м<sup>3</sup>;
- объем воды на собственные нужды котельной, м<sup>3</sup>;
- объем воды на заполнение системы отопления, м<sup>3</sup>;
- объем воды на горячее теплоснабжение, м<sup>3</sup>.

В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети и собственные нужды котельной.

Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:

$$V_{от} = q_{от} * Q_{от},$$

где

$q_{от}$  – удельный объем воды, (справочная величина,  $q_{от} = 30 \text{ м}^3 / (\text{Гкал}/\text{час})$ );

$Q_{от}$  - максимальный тепловой поток на отопление здания, Гкал/час.

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения.

Закрытая система

$$V_{подп.} = 0,0025 * V,$$

где

V- объем воды в трубопроводах и системе отопления;

Открытая система

$$V_{подп.} = 0,0025 * V + G_{ГВС},$$

где

$G_{ГВС}$  - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м<sup>3</sup>.

Данные по существующему положению водоподготовительных установок источников тепловой энергии, расположенных в с. Никольское-на-Черемшане и с. Ерыклинск, заказчик не предоставил.

Таблица 11.

Наименование источника теплоснабжения	Заполнение тепловой сети, м <sup>3</sup>	Подпитка тепловой сети, м <sup>3</sup>
Котельные МО «Николочеремшанское СП»	0,102	-

#### РАЗДЕЛ 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

**4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.**

Согласно данным, предоставленным МП «Старт», строительство объектов с централизованной системой теплоснабжения не планируется, в строительстве

дополнительных источников теплоснабжения нет необходимости. На расчетный срок предусматривается децентрализованная система отопления.

**4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.**

В соответствии с вариантом развития Схемы теплоснабжения с. Никольское-на-Черемшане и с. Ерыклинск, предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источника тепловой энергии не рассматривались.

**4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.**

На расчетный срок планируется замена котлов в котельной ОП специальный дом для одиноких граждан, с. Никольское-на-Черемшане – 2 шт. и в котельной Детский сад «Золотая рыбка» с. Никольское-на-Черемшане, ул. Куйбышева, 16А – 2 шт. Марка планируемых котлов пока не установлена, но планируется установить котлы такие же по мощности, как ранее используемые.

Также планируется реконструкция тепловых сетей, имеющих высокую степень износа: замена изношенной теплотрассы на предизолированную 15 м.

**4.4. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.**

Переоборудование котельных с. Никольское-на-Черемшане и с. Ерыклинск в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

Для возможности переоборудования и строительства источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, необходим следующий перечень документов:

- решения по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных схемах

и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 17 октября №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

- решения по строительству объектов генерации тепловой мощности, утвержденных в программах газификации поселения;

- решения связанные с отказом подключения потребителей к существующим электрическим сетям.

В связи с отсутствием в с. Никольское-на-Черемшане и с. Ерыклинск вышеуказанных решений, переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

#### **4.5. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.**

В связи с отсутствием на территории с. Никольское-на-Черемшане и с. Ерыклинск источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, предложения по переводу котельных в пиковый режим работы не рассматривались.

#### **4.6. Решение о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.**

Согласно предоставленной информацией МП «Старт», строительство новых котельных до 2029 года не планируется. Загрузка источников тепловой энергии представлена в таблице 12.

Таблица 12.

Наименование котельной	2014 год (базовый период)		2015 год		2016 год		2017 год	
	Подключенная тепловая нагрузка Гкал/час	Резерв(+)/ Дефицит(-)	Подключенная тепловая нагрузка Гкал/час	Резерв(+)/ Дефицит(-)	Подключенная тепловая нагрузка Гкал/час	Резерв(+)/ Дефицит(-)	Подключенная тепловая нагрузка Гкал/час	Резерв(+)/ Дефицит(-)
с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 4	0,221	+0,027	0,221	+0,027	0,221	+0,027	0,221	+0,027
ГУЗ Никольская участковая больница, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 101	1,98	+1,139	1,98	+1,139	1,98	+1,139	1,98	+1,139
ОП специальный дом для одиноких граждан, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 90	0,186	+0,002	0,186	+0,002	0,186	+0,002	0,186	+0,002
МКОУ СОШ с. Никольское-на-Черемшане, ул. Ленина, 59	0,221	+0,045	0,221	+0,045	0,221	+0,045	0,221	+0,045
МКОУ ООШ, с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 2	0,221	+0,005	0,221	+0,005	0,221	+0,005	0,221	+0,005
Детский сад «Золотая рыбка», с. Никольское-на-Черемшане, ул. Куйбышева, 16А	0,093	+0,059	0,093	+0,059	0,093	+0,059	0,093	+0,059

	2018 год		2019 год		2020-2024 гг.		2025-2029 гг.	
с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 4	0,221	+0,027	0,221	+0,027	0,221	+0,027	0,221	+0,027
ГУЗ Никольская участковая больница, с. Никольское-на- Черемшане, ул. Мира, 101	1,98	+1,139	1,98	+1,139	1,98	+1,139	1,98	+1,139
ОП специальный дом для одиноких граждан, с. Никольское-на- Черемшане, ул. Мира, 90	0,186	+0,002	0,186	+0,002	0,186	+0,002	0,186	+0,002
МКОУ СОШ с. Никольское-на- Черемшане, ул. Ленина, 59	0,221	+0,045	0,221	+0,045	0,221	+0,045	0,221	+0,045
МКОУ ООШ, с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 2	0,221	+0,005	0,221	+0,005	0,221	+0,005	0,221	+0,005
Детский сад «Золотая рыбка», с. Никольское-на- Черемшане, ул. Куйбышева, 16А	0,093	+0,059	0,093	+0,059	0,093	+0,059	0,093	+0,059



**4.7. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.**

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

**4.8. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.**

Согласно СНиП П-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв мощности на котельных не предусматривается.

## **РАЗДЕЛ: 5 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.**

**5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).**

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом отсутствуют, в связи с тем, что на котельных наблюдается резерв мощности.

**5.2. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.**

В соответствии с Генеральным планом в с. Никольское-на-Черемшане и с. Ерыклинск на расчетный срок не планируется прирост тепловых нагрузок в осваиваемых территориях, поэтому нет необходимости в строительстве новых тепловых сетей.

**5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.**

В строительстве и реконструкции тепловых сетей нет необходимости, в связи с тем, что наблюдается резерв мощности источников теплоснабжения.

**5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.**

Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет перевода котельных в пиковый режим работы не планируется.

**5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для**

организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

При разработке схем теплоснабжения была выполнена оценка надежности системы теплоснабжения в период до 2029 г. по результатам расчета вероятность безотказной работы системы централизованного теплоснабжения составила 0,9, что соответствует нормативным требованиям.

В связи с выше изложенным, предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не разрабатывались.

### РАЗДЕЛ: 6 Перспективные топливные балансы

В составе Схемы теплоснабжения проведены расчеты по источникам тепловой энергии, расположенных в границах с. Никольское-на-Черемшане и с. Ерыклинск, основного, резервного и аварийного топлива, необходимого для обеспечения нормального функционирования источника тепловой энергии.

Как основной вид топлива, по действующим источникам является природный газ.

Таблица 14.

Наименование источника теплоснабжения	Наименование основного оборудования котельной	Присоединенная нагрузка, Гкал/час	Расчетный годовой расход основного топлива		Расчетный годовой запас резервного топлива	
			Условного топлива, т.у.т./год	Природный газ, тыс.м <sup>3</sup> /год	Условного топлива, тыс.т.у.т./год	Топливо, тонн
2014 год						
с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 4	ИШМА 100	0,164	107,68	93,312	0	0
	ИШМА 100					
ГУЗ Никольская участковая больница, с. Никольское-на-	ИШМА Е1/9	0,341	1286,2	1 114,56	0	0
	ИШМА Е1/9					

Черемшане, ул. Мира, 101	ИШМА Е1/9					
ОП специальный дом для одиноких граждан, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 90	ИШМА 80	0,164	92,726	80,352	0	0
	ИШМА 80					
	ИШМА 80					
МКОУ СОШ, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Ленина, 59	ИШМА 100	0,146	107,68	93,312	0	0
	ИШМА 100					
МКОУ ООШ, с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 2	ИШМА 100	0,186	107,68	93,312	0	0
	ИШМА 100					
Детский сад «Золотая рыбка» с. Никольское-на-Черемшане ул. Куйбышева, 16А	ИШМА 40	0,024	46,86	40,608	0	0
	ИШМА 40					
2028 год						
с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 4	ИШМА 100	0,164	107,68	93,312	0	0
	ИШМА 100					
ГУЗ Никольская участковая больница, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 101	ИШМА Е1/9	0,341	1286,2	1 114,56	0	0
	ИШМА Е1/9					
	ИШМА Е1/9					
ОП специальный дом для одиноких граждан, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 90	ИШМА 80	0,164	92,726	80,352	0	0
	ИШМА 80					
	ИШМА 80					
МКОУ СОШ, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Ленина, 59	ИШМА 100	0,146	107,68	93,312	0	0
	ИШМА 100					
МКОУ ООШ, с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 2	ИШМА 100	0,186	107,68	93,312	0	0
	ИШМА 100					
Детский сад «Золотая рыбка» с. Никольское-на-Черемшане ул. Куйбышева, 16А	ИШМА 40	0,024	46,86	40,608	0	0
	ИШМА 40					

**РАЗДЕЛ: 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.**

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий определен исходя из перечня мероприятий, разработанных в таблице 14.

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, составляет 3 130,0 тыс. руб.

Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Объем инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

Таблица 14.

Наименование	2014-2021гг.	2022-2029гг.	Итого:
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
Замена 2х котлов в котельных	1230,0	0	1230,0
Замена 2х котлов в котельных	0	1230,0	1230,0
Замена тепловых сетей от котельных	200,0	200,0	400,0
Непредвиденные расходы (10% от кап.затрат)	150,0	120,0	270,0
<b>Итого</b>	<b>1580,0</b>	<b>1550,0</b>	<b>3130,0</b>

#### **РАЗДЕЛ 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации и границы зон ее деятельности.**

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв.

постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации:

-размер собственного капитала;

-способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации, учитывая принятые в настоящей Схеме теплоснабжения единицы территориального деления и зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, в качестве единой теплоснабжающей организации определен МП «Старт».

## **РАЗДЕЛ 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.**

Дефицит тепловой энергии на котельных с. Никольское-на-Черемшане и с. Ерыклинск Мелекесского района Ульяновской области не выявлен, перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не целесообразно.

## **РАЗДЕЛ 10. Решения по бесхозным тепловым сетям.**

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ (ред. от 25.06.2012г.) «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозные тепловые сети в течении тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории с. Никольское-на-Черемшане на момент разработки Схемы теплоснабжения бесхозные сети отсутствуют.

## **РАЗДЕЛ 11. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включая следующие главы:**

### **11.1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.**

#### **11.1.1. Функциональная структура теплоснабжения.**

На сегодняшний день в с. Никольское-на-Черемшане и с. Ерыклинск имеется шесть котельных.

Котельные работают круглогодично только на отопление.

**А) Зоны действия производственных котельных.**

Производственные котельные в с. Никольское-на-Черемшане и с. Ерыклинск отсутствуют.

**Б) Зоны действий индивидуального теплоснабжения**

В настоящее время индивидуальное жилищное строительство обеспечивается теплом в основном за счёт индивидуальных источников тепла (ИИТ).

**В) Описание функциональной структуры теплоснабжения поселения.**

Графическая схема теплоснабжения с. Никольское-на-Черемшане и с. Ерыклинск прилагается.

**11.1.2. Источники тепловой энергии.**

Таблица 15.

Наименование источника теплоснабжения	Мощность котлов (Гкал/час)	Водогрейные котлы	Количество котлов	Мощность котельной (Гкал/час)	Вид топлива
с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 4	0,1105	ИШМА 100	1	0,221	Природный газ
	0,1105	ИШМА 100	1		
ГУЗ Никольская участковая больница, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 101 МКОУ	0,66	ИШМА Е1/9	1	1,98	Природный газ
	0,66	ИШМА Е1/9	1		
	0,66	ИШМА Е1/9	1		
ОП специальный дом для одиноких граждан, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 90 Детский сад «Золотая рыбка», с. Никольское-на-Черемшане, ул. Куйбышева, 16А МКОУ СОШ с. Никольское-на-Черемшане, ул. Ленина, 59	0,062	ИШМА 80	1	0,186	Природный газ
	0,062	ИШМА 80	1		
	0,062	ИШМА 80	1		
МКОУ СОШ с. Никольское-на-Черемшане, ул. Ленина, 59	0,1105	ИШМА 100	1	0,221	Природный газ
	0,1105	ИШМА 100	1		
ООШ, с. Ерыклинск,	0,1105	ИШМА 100	1	0,221	Природный газ



ул. Молодежная, 2ГУЗ	0,1105	ИШМА 100	1	0,093	Природный газ
Детский сад «Золотая рыбка», с. Никольское-на-Черемшане, ул. Куйбышева, 16А	0,0465	ИШМА 40	1		
	0,0465	ИШМА 40	1		

**А) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.**

Ограничения на тепловую мощность отсутствуют, т.к. располагаемая тепловая мощность меньше установленной (таблица 16).

Таблица 16.

Наименование источника теплоснабжения	Установленная мощность (Гкал/час)	Располагаемая мощность (Гкал/час)
с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 4	0,221	0,164
ГУЗ Никольская участковая больница, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 101	1,98	0,341
ОП специальный дом для одиноких граждан, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 90	0,186	0,164
МКОУ СОШ с. Никольское-на-Черемшане, ул. Ленина, 59	0,221	0,146
МКОУ ООШ, с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 2	0,221	0,186
Детский сад «Золотая рыбка», с. Никольское-на-Черемшане, ул. Куйбышева, 16А	0,093	0,024

**Б) Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры мощности нетто.**

Таблица 17.

Наименование источника теплоснабжения	Мощность нетто	Собственные нужды котельных (отопление) Гкал/год
с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 4	0,206	0,015
ГУЗ Никольская участковая больница, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 101	1,902	0,078
ОП специальный дом для одиноких граждан, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 90	0,168	0,018
МКОУ СОШ с. Никольское-на-Черемшане, ул. Ленина, 59	0,206	0,015

МКОУ ООШ, с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 2	0,206	0,015
Детский сад «Золотая рыбка», с. Никольское-на-Черемшане, ул. Куйбышева, 16А	0,084	0,009

## В) Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования

Таблица 18.

Наименование	Водогрейные котлы	Ввод в эксплуатацию
с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 4	ИШМА 100 – 1 шт	1997 г.
	ИШМА 100 – 1 шт	
ГУЗ Никольская участковая больница, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 101	ИШМА Е1/9 – 1 шт	Информация отсутствует
	ИШМА Е1/9 – 1 шт	
	ИШМА Е1/9 – 1 шт	
ОП специальный дом для одиноких граждан, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 90	ИШМА 80 – 1 шт	2007 г.
	ИШМА 80 – 1 шт	
	ИШМА 80 – 1 шт	
МКОУ СОШ с. Никольское-на-Черемшане, ул. Ленина, 59	ИШМА 100 – 1 шт	2005 г.
	ИШМА 100 – 1 шт	
МКОУ ООШ, с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 2	ИШМА 100 – 1 шт	1997 г.
	ИШМА 100 – 1 шт	
Детский сад «Золотая рыбка», с. Никольское-на-Черемшане, ул. Куйбышева, 16А	ИШМА 40 – 1 шт	2008 г.
	ИШМА 40 – 1 шт	

## Г) Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Работа котлов осуществляется, согласно оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии и утвержденных режимных карт работы котельных.

Режимные карты находятся в МП «Старт».

#### Д) Среднегодовая нагрузка на основные котлы.

Таблица 19.

Наименование источника теплоснабжения	Среднегодовая нагрузка на котлы, Гкал/год
Котельные МО «Николочеремшанское СП»	335

#### Е) Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

У всех абонентов тепловой энергии имеются приборы учета. Также в котельных имеются счетчики, для контроля отпуска тепла потребителям.

#### Ж) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Статистические данные МП «Старт» не были предоставлены.

#### З) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания надзорными органами, по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии в 2011-2013гг. не выдавались.

### 11.1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

#### А) Электронные или бумажные карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.

Схемы тепловых сетей имеются. См. приложение.

#### Б) Параметры тепловых сетей

Таблица 20.

Наименование источника теплоснабжения	Протяженность, м	Подземная, м	Надземная, м
	Всего:		
Котельные МО «Николочеремшанское СП»	40	40	-
<b>Итого:</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>-</b>

#### В) Описание графиков регулирования тепла в тепловых сетях с анализом их обоснованности.

Регулирование тепла в тепловых сетях осуществляется в МП «Старт» согласно режимной карте.

**Г) Фактические температурные режимы отпусков тепла в тепловые сети и их соответствие, утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.**

Отпуск тепла в тепловые сети осуществляется, согласно утвержденного графика. График находится в МП «Старт».

**Д) Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет**

Статистику отказов тепловых сетей МП «Старт» не предоставила.

**Е) Статистика восстановлений тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет.**

Средний срок восстановления тепловых сетей – 4 часа.

**Ж) Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов.**

Производится визуальный осмотр теплосетей. При обнаружении неисправностей, необходимо производить текущий ремонт и включить в план мероприятий по проведению капитального ремонта тепловых сетей.

**З) Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.**

1. При окончании отопительного сезона проводится визуальный осмотр тепловых сетей и колодцев, а после проводится гидравлическое испытание давлением, превышающее рабочее на  $1,5 \text{ кг/см}^2$ .
2. При ремонте теплотрасс соблюдаются все требования СНиП 2.04.07.86. Перед началом отопительного сезона опять проводятся гидравлические испытания тепловых сетей в течение 10-15 минут.

**И) Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) теплоносителя, включенных в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.**

Технологические потери при передаче тепловой энергии состоят из:

Таблица 21.

Наименование источника теплоснабжения	Потери тепловой энергии при передаче Гкал/год	Эксплуатационные технологические потери (факт 2013г.)
с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 4	0,03	-
ГУЗ Никольская участковая больница, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 101	0,5	-
ОП специальный дом для одиноких граждан, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 90	0,02	-
МКОУ СОШ с. Никольское-на-Черемшане, ул. Ленина, 59	0,03	-
МКОУ ООШ, с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 2	0,03	-
Детский сад «Золотая рыбка», с. Никольское-на-Черемшане, ул. Куйбышева, 16А	0,01	-

**К) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.**

Предписания надзорными органами, по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети в 2011-2013гг. не выдавались.

**Л) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и используемых средств автоматизации.**

Диспетчерская служба в период отопительного сезона работает круглосуточно. Данные по системе автоматизации отсутствуют.

---

**11.1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия тепловой энергии.**

**А) Применение отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.**

На расчетный срок планируется строительство новых многоквартирных домов с индивидуальным отоплением.

Б) Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Таблица 22.

Наименование источника теплоснабжения	Отопление	ГВС	Итого
с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 4	0,164	-	0,164
ГУЗ Никольская участковая больница, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 101	0,341	-	0,341
ОП специальный дом для одиноких граждан, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 90	0,164	-	0,164
МКОУ СОШ с. Никольское-на-Черемшане, ул. Ленина, 59	0,146	-	0,146
МКОУ ООШ, с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 2	0,186	-	0,186
Детский сад «Золотая рыбка», с. Никольское-на-Черемшане, ул. Куйбышева, 16А	0,024	-	0,024

В) Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.

Таблица 23.

Наименование источника теплоснабжения	Тепловая мощность котельной, Гкал/ч			Резерв/Дефицит
	установленная	располагаемая	нетто	
с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 4	0,221	0,221	0,206	+0,027
ГУЗ Никольская участковая больница, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 101	1,98	1,98	1,902	+1,139
ОП специальный дом для одиноких граждан, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 90	0,186	0,186	0,168	+0,002
МКОУ СОШ с.	0,221	0,221	0,206	+0,045

Никольское-на-Черемшане, ул. Ленина, 59				
МКОУ ООШ, с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 2	0,221	0,221	0,206	+0,005
Детский сад «Золотая рыбка», с. Никольское-на-Черемшане, ул. Куйбышева, 16А	0,093	0,093	0,084	+0,059

**Г) Причина возникновения дефицита тепловой мощности и последствий влияния дефицита на качество теплоснабжения.**

Дефицит тепловой мощности по всем источникам тепловой энергии не наблюдается (см. таблицу 23).

**Д) Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.**

В расширение технологических зон нет необходимости, в связи с тем, что наблюдается резерв мощности во всех источниках теплоснабжения.

**11.1.7. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.**

**А) Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.**

Таблица 24.

Наименование источников теплоснабжения	Вид топлива	Расход топлива, тыс. м <sup>3</sup> /год
Котельные МО «Николочеремшанское СП»	природный газ	1 515,456

**Б) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.**

Котлы работают на природном газе. Запасы резервного топлива отсутствуют.

Наименование	Стоимость, тыс. руб.
-Сырье, основные материалы	-
-Вспомогательные материалы	-

Таблица 26.

теплоснабжения.

Основные статьи затрат при утверждении тарифов на момент разработки схемы

теплоснабжения.

**В) Структура цен (тарифов), установленный на момент разработки схемы**

управлением по региональным тарифам.

Цены на тарифы рассчитываются предприятием МП «СТарт» и утверждаются

последних 3 лет.

цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности с учетом

исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования

**А) Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами**

**11.1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.**

Наименование	Котельные
Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец отчетного года, Гкал/ч	2,922
Протяженность тепловых сетей, км	0,04
Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей (включая арендованные) источников теплоснабжения, тыс.руб.	Информация отсутствует
Пронзведено тепловой энергии за год-всего: Гкал	335
Отпущено тепловой энергии –Всего Гкал	301,5

Таблица 25.

организаций.

**11.1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых**



-Работы и услуги производственного характера	-
-Топливо на технологические нужды	-
-Электроэнергия на технологические нужды	-
-Затраты на оплату труда	-
-Страховые взносы	-
-Амортизация	-
-Прочие расходы	-
В т.ч. цеховые расходы	-
-общехозяйственные расходы	-
Итого затраты:	-
Недополученный по независящим причинам доход	-
Расчетные расходы по производству продукции (услуг)	-
Прибыль от товарной продукции	-
Необходимая валовая выручка	-

**В) Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.**

Плата за подключение к системе теплоснабжения не производится.

**Г) Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в т.ч. для социально значимых категорий потребления.**

Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не производились, т.к. резервная мощность отсутствует.

#### **11.1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.**

**А) Описание существующих проблем организации качественного тепло-**

снабжения (перечень причин, приводивших к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

1. Неравномерное распределение тепла между потребителями.
2. Завышенный расход теплоносителя в системе теплопотребления ведет к перерасходу электроэнергии на сетевых насосах и занижению температуры сетевой воды после водонагревательного оборудования и как следствие понижает качество и надежность всех абонентов системы теплоснабжения.

**Б) Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).**

Причинами технологических нарушений в тепловых сетях:

1. разрушение теплопроводов или арматуры;
2. образование свищей вследствие коррозии теплопроводов.
3. большой % износа тепловых сетей;
4. износ основного оборудования в котельной.

**В) Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.**

Основные проблемы функционирования котельной состоят в следующем:

1. высокий физический износ и старение оборудования котельной;
2. существенный избыток тепловых мощностей источников теплоснабжения;
3. невысокие КПД котлоагрегатов и как следствие повышенные удельные расходы топлива на производство тепловой энергии;
4. низкая насыщенность приборным учетом потребления топлива и отпуска тепловой энергии в котельной;
5. низкий уровень автоматизации котельной.

Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:

1. высокая степень износа тепловых сетей;

2. высокий уровень фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях;
3. нарушение гидравлических режимов тепловых сетей и гидравлическое разрегулирование и сопутствующие этому фактору недотопы и перетопы зданий;
4. высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей;

Основные проблемы функционирования теплопотребляющих устройств:

1. низкая степень охвата отопляемых объектов приборами учета тепловой энергии и как следствие неточность в оценке тепловых нагрузок потребителей;
2. низкая степень охвата отопляемых объектов средствами регулирования теплопотребления;
3. низкие характеристики теплозащиты ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и их ухудшение из-за недостаточных и несвоевременных ремонтов;

**Г) Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.**

1. Нехватка финансовых средств.
2. Износ сетей.

**11.2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.**

**А) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.**

Таблица 27.

Наименование	с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 4	ГУЗ Никольская участковая больница, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 101	ОП специальный дом для одиноких граждан, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 90	МКОУ СОШ с. Никольское-на-Черемшане, ул. Ленина, 59	МКОУ ООШ, с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 2	Детский сад «Золотая рыбка», с. Никольское-на-Черемшане, ул. Куйбышева, 16А
Фактическая мощность котельной	0,221	1,98	0,186	0,221	0,221	0,093

Мощность тепловой энергии (нетто) существующая	0,206	1,902	0,168	0,206	0,206	0,084
Мощность тепловой энергии (нетто) перспективные	0,206	1,902	0,168	0,206	0,206	0,084

### 11.3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа.

Согласно постановления правительства Российской Федерации «Электронная модель системы теплоснабжения» изготавливается на муниципальные образования с населением свыше 100 тыс. человек.

### 11.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

А) Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Таблица 28.

Наименование источника теплоснабжения	Существующее			Перспективное		
	Мощность котельной, Гкал/час	Располагаемая мощность, Гкал/час	Резерв /Дефицит	Мощность котельной, Гкал/час	Располагаемая мощность, Гкал/час	Резерв /Дефицит
с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 4	0,221	0,221	+0,027	0,221	0,221	+0,027
ГУЗ Никольская участковая больница, с. Никольское-на-Черемшане, ул.	1,98	1,98	+1,139	1,98	1,98	+1,139

101						
ОП специальный дом для одиноких граждан, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 90	0,186	0,186	+0,002	0,186	0,186	+0,002
МКОУ СОШ с. Никольское-на-Черемшане, ул. Ленина, 59	0,221	0,221	+0,045	0,221	0,221	+0,045
МКОУ ООШ, с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 2	0,221	0,221	+0,005	0,221	0,221	+0,005
ОП «Сад «Золотая рыбка», с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мухоморова, 16А	0,093	0,093	+0,059	0,093	0,093	+0,059

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии.

Таблица 29.

Наименование источника теплоснабжения	Присоединенная нагрузка		Кол-во потребителей, заключившие договора количество зданий/ Гкал	Собственные нужды (котельные) Гкал/час
	Жилой фонд Гкал/час	Бюджетные организации Гкал/час		
с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 4	0,164		31	0,015
ГУЗ Никольская участковая больница, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 101	0,341		1	0,078
ОП специальный дом для одиноких граждан, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 90	0,164		1	0,018
МКОУ СОШ с. Никольское-на-Черемшане, ул. Ленина, 59	0,146		1	0,015
МКОУ ООШ, с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 2	0,186		1	0,015

Детский сад «Золотая рыбка», с. Никольское-на-Черемшане, ул. Куйбышева, 16А	0,024	1	0,009
---	-------	---	-------

**Г) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.**

На момент составления Схемы в котельных с. Никольское-на-Черемшане и с. Ерыклинск наблюдается резерв мощности. По данным Генерального плана в этих селах не планируется подключение новых абонентов к системе централизованного теплоснабжения. Поэтому тепловая нагрузка на расчетный срок останется неизменной.

**11.6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.**

**А) Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.**

**1. Централизованное теплоснабжение:**

Ремонт котельного оборудования, ремонт тепловых сетей.

**2. Индивидуальное теплоснабжение:**

Ремонт внутренних тепловых сетей осуществляется за счет собственных средств.

**3. Поквартирное отопление:**

Стояки внутри квартир обслуживаются энергоснабжающей организацией. Остальной ремонт производится за счет собственников.

**Б) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.**

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

Д) Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

Е) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

**11.7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.**

**А) Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности (использование существующих резервов).**

В перераспределении нет необходимости, т.к. на всех источниках теплоснабжения наблюдается резерв мощности.

**Б) Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.**

На расчетный срок не планируется строительство тепловых сетей, в связи с тем, что для застройки во вновь осваиваемых района, планируется децентрализованное отопление.

**В) Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.**

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не рационально.

**Г) Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.**

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельной не планируется. На расчетный срок, по данным МП «Старт», планируется подключение новых абонентов к индивидуальным источникам отопления.

**Д) Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.**

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения нет необходимости.

**Е) Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.**

На расчетный срок, перспективный прирост тепловой нагрузки останется неизменным, в связи с этим, реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не планируется.

#### **11.9. Оценка надежности теплоснабжения.**

**А) Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии.**

На сегодняшний день нарушений в подаче тепловой энергии не было.

**Б) Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращенной подачи тепловой энергии.**

Максимальное прекращение подачи тепловой энергии – 4 часа.

**В) Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии.**



Если температура в отапливаемых помещениях ниже нормы, по письменным заявлениям руководителей учреждений производится анализ причин недоотпуска тепла, выявленные недостатки устраняются в течении одного рабочего дня.

**Г) Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениями параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.**

Не производилось.

**Д) Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования.**

Рациональных тепловых схем с дублированными связями и новыми технологиями нет.

**Е) Установка резервного оборудования.**

Во всех котельных установлено по 1му резервному котлу, которые в случае отключения основных котлов, могут обеспечить выработку тепла в необходимом объеме.

**Ж) Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии.**

В с. Никольское-на-Черемшане и с. Ерыклинск не планируется совместная работа нескольких источников тепловой энергии, т.к. в котельных наблюдается резерв мощности.

**З) Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа.**

Взаимного резервирования на территории с. Никольское-на-Черемшане и с. Ерыклинск нет. На расчетный срок не планируется.

#### **11.11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.**

Энергоснабжающая (теплоснабжающая) организация - коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая

продажу абонентам (потребителям) по присоединенной тепловой сети произведенной или (и) купленной тепловой энергии и теплоносителей.


Решения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Единая теплоснабжающая организация в с. Никольское-на-Черемшане и с. Ерыклинск – МП «Старт».

## Графическая часть.



№п/п	Наименование	Тепловая нагрузка Гкал/час	Площадь м <sup>2</sup>	Объем, м <sup>3</sup>
<b>Котельные</b>				
	<b>Многоквартирные жилые дома</b>			
1	с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 4	0,164	1682	7012
	<b>Бюджетные организации</b>			
2	ГУЗ Никольская участковая больница, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 101	0,341	3500	10500
3	ОП специальный дом для одиноких граждан, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 90	0,164	1017	4079
4	МКОУ СОШ с. Никольское-на-Черемшане, ул. Ленина, 59	0,146	1500	4500
5	МКОУ ООШ, с. Ерыклинск, ул. Молодежная, 2	0,186	2100	4200
6	Детский сад «Золотая рыбка», с. Никольское-на-Черемшане, ул. Куйбышева, 16А	0,024	245,4	736



Прошито и пронумеровано

пятидесят два листа

Индивидуальный  
предприниматель Богданов А.А.

«16» октября 2014г.

Богданов А.А.

